

Konin, dnia 3.07.2019 r.

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Rady Miasta  
wpłynęło w dniu: 4.07.19. RJ

BP.0003.25.2019

32.0003.04.2019

~~Pani Katarzyna Jaworska  
Radna Miasta Konina~~

Szanowna Pani Radna.

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej w sprawie rzetelności przekazu informacji zawartych na bilbordach, dotyczących spożywania wody „Pewiczanka”, pochodzącej z ujęcia miejskiego oraz jej zdolności do bezpośredniego spożycia informuję:

Woda z ujęcia wody „Kurów” ujmowana jest poprzez 18 studni o głębokościach 90-120 m, położonych wzdłuż prawego brzegu Warty. Wszystkie studnie są studniami bezfiltrowymi i ujmują do eksploatacji wody szczelinowe krążące w spękanych marglach kredy górnej. Ujęcie rozciąga się na długości ok. 2,5 km w kierunku wschodnim i 0,6 km – w kierunku zachodnim od Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Łąkowej. Woda pobierana z ujęcia poddawana jest procesom uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody poprzez:

- napowietrzanie w urządzeniach kaskadowych powodujących nasycenie wody tlenem oraz odgazowanie,
- filtrację na filtrach piaskowych w celu usunięcia związków żelaza i manganu oraz jonu amonowego,
- dezynfekcję.

Uzdatniona woda dopływa do zbiorników retencyjnych początkowych, skąd pompy II0 tłoczą ją do sieci wodociągowej. W efekcie prowadzonego procesu uzdatniania, jakość wody wtłaczanej do miejskiej sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W celu zapewnienia dostępu do bezpiecznej wody do picia i idących za tym korzyści dla zdrowia mieszkańców Konina, PWiK, jako dostawca wody, realizuje bezpośredni nadzór nad jakością wody i bezpieczeństwem systemu wodociągowego. Równolegle organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują urzędowy nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do zbiorowego spożycia.

Najważniejszym elementem nadzoru nad jakością wody jest monitorowanie i kontrola jej jakości, począwszy od źródła, w trakcie i po procesie jej uzdatniania w systemie dystrybucji, czyli sieci wodociągowej oraz monitoring osłonowy wód podziemnych w rejonie terenów zasobowych ujęcia Kurów, zabezpieczający ujęcie wody przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.


Badania jakości wody dostarczanej do odbiorców prowadzone są w stałych punktach sieci, równomiernie rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia w wodę miasta Konina, wyznaczonych w uzgodnieniu z organami inspekcji sanitarnej, w których systematycznie pobierane są próbki wody do badań. Łączna liczba kontrolowanych parametrów w wodzie wynosi 56. Rocznie wykonuje się około 1500 jednostkowych analiz w różnych punktach pomiarowych i licznych zakresach oznaczeń. Tak duża liczba systematycznie i fachowo przeprowadzonych badań, świadczy również o wysokiej dbałości Przedsiębiorstwa o dostarczenie mieszkańcom Konina odpowiedniej jakości wody – zdrowej i smacznej. Wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, wykonywane w aspekcie kontroli jakości wody jako „produktu” potwierdzają, że woda dostarczana mieszkańcom Konina spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7.12.2017 r., wymagania dyrektywy 98/83/EC, a także zalecenia WHO. Należy podkreślić, że wartości poszczególnych parametrów mierzonych w wodzie są kilka lub kilkanaście razy niższe od maksymalnych dopuszczonych stężeń, określonych w przywołanym rozporządzeniu i dyrektywie, co świadczy o bardzo wysokiej jakości i pełnym bezpieczeństwie zdrowotnym wody, w którą zaopatrywani są koninianie.

Prowadzona przez PWiK Sp. z o.o kampania dotycząca picia wody z kranu nie ma charakteru komercyjnego, a jedynie informacyjny. Zawarte na billboardach treści są rzetelne i mają na celu uświadomić mieszkańców, że mogą bezpiecznie pić wodę z kranu. Kampania ma też zwrócić uwagę mieszkańców Konina na kwestię ochrony środowiska i problem nadmiaru produkcji plastiku, m.in. na potrzeby sprzedaży wody butelkowanej, której kupowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego i środowiskowego. Dystrybucja dobrej

jakości wody i dbałość o zachowanie najwyższych standardów to jedno z podstawowych zadań przedsiębiorstwa. Parametry konińskiej wody z kranu plasują „Pewiczankę” w grupie wód średniozmineralizowanych, nierzadko przewyższając bogactwem składników mineralnych drogie wody butelkowane. Billboardy mają być zachętą do przełamania stereotypów, którymi część mieszkańców może się kierować przy wyborze wody do picia.

Na billboardach nie znajdują się szczegółowe dane dotyczące składników mineralnych i badań laboratoryjnych, ponieważ nie jest to nośnik służący do eksponowania szczegółowych danych. Widnieje natomiast odniesienie do strony internetowej [www.pewiczanka.pl](http://www.pewiczanka.pl), na której znajdują się informacje na temat „Pewiczanki” oraz wyniki badań laboratoryjnych.

Z wyrazami szacunku

  
z up. Prezydenta Miasta Konina  
**Witold Nowak**  
Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta

1

C

C