



450 lat
UNII
LUBELSKIEJ

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2015
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011

ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.1.nr sprawy.2019

Lublin, 24.04.2019 r

Pan

Stanisław Brzozowski

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Jarosława Pakuły

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.110.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 1.04.2019 r. w sprawie pilnej naprawy usterek w oświetleniu terenu Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Radzyńskiej w Lublinie informuję, iż w dniu 17.04.2019r wraz z kierownikiem gospodarczym obiektu przeprowadzono wizję lokalną ww. oświetlenia, która potwierdziła opisane usterki. Wstępna diagnoza sugeruje wyeksploatowane źródła światła. Pan Kierownik Gospodarczy obiektu zadeklarował niezwłoczną ich wymianę w miarę posiadanych środków.

Odnosnie sugerowanej wymiany dziurawego słupa informuję, iż słupy tego typu są konstrukcją przestarzałą (lata 80-te minionego wieku) od lat nieprodukowaną i niedostępną na rynku. Najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana wszystkich punktów oświetleniowych, chociażby ze względu na dużą ich energochłonnością, przestarzałe rozwiązania techniczne i znaczny stopień wyeksploatowania, lecz w obecnych realiach finansowych jest to mało prawdopodobne (demontaż istniejącego i wybudowanie nowego oświetlenia to koszt ok 8-10 tys PLN netto od punktu oświetleniowego). Zalecono P. Kierownikowi przeprowadzenie czynności naprawczych i konserwacyjnych.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)