

**Ocena instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego
w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie ul. J. Śliwińskiego 5**

1. Instalacja oświetlenia zewnętrznego – słupy uliczne z oprawami.
2. Ilość słupów ulicznych betonowych – 12 szt.
3. Oprawy zainstalowane typ OUR-250W – czynne (prod. rok 1980-1990) – 12 szt.
4. Instalacja elektryczna 4x16) aktualnie po przeróbkach i naprawach i pracuje w układzie 1-fazowym (prąd obciążenia 25A), długość kabla ok. 300m
5. Niesprawny stycznik II sekcji
6. Skorodowane tabliczki bezpiecznikowe w słupie.
7. Średnie natężenie oświetlenia na poziomie chodnika (między słupami oświetleniowymi)
- 4,2 lux < 5 lux

Należy wykonać nową instalację oświetlenia zewnętrznego spełniającą kryteria obowiązujących norm i przepisów.

M. K.

Upr. 472-ID-121/15

472-IE-297/15

F.U.H. EL-MAR

M. K.

20-437 Lublin, ul. Nagłeczna 27

046-219-08-44, Regon 06026385