

Temat dotyczący rur, to jest odcinek między ul. Solną a ul. Pawłówek, tam również idą linie, idzie linia ciepłota i tam były te rury przebudowywane, ocieplenie było wymieniane, nie wiem, bo ja już zobaczyłem sytuację zastaną. Zostało częściowo zdjęte ocieplenie i zostało zrobione tak niechlujnie, że ta cała wata, to całe ocieplenie przez kilka dni latało po drodze takiej zwykłej, takim dukcie i okolicznych polach i leciało również na działki, więc taka prośba, jeżeli jako Miasto likwidujemy takie stare rury lub zmieniamy ocieplenie, żeby ci, którzy to wykonują, zrobili to odpowiednio, bo później ja nawet idę, bo to mój rejon zamieszkania i jestem zaczepiany przez ludzi, więc panie prezydencie muszę to zgłosić i muszę to zgłosić jako wniosek radnego.

W kwestii demontażu izolacji napowietrznej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Solna-Pawłówek MPEC prowadzi od 2019 r. do 2021 r. roboty budowlane dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczych, zgodnie z projektem „Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Kolska, Świętojańska, Solna, Pawłówek, Słoneczna”. W dniach 23-27.04.2020r. prowadzone były prace rozbiórkowe blach osłonowych, natomiast w dniu 28.04.20r. wykonano demontaż i sprzątnięcie wełny mineralnej. Kolejny demontaż wełny mineralnej w rejonie ulic: Solna – Pawłówek wykonano w dniu 30.07.20r. Wełna po demontażu sieci została przekazana do MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. W związku z wnioskiem pana Radnego wprowadzono zmianę organizacji prac rozbiórkowych wełny mineralnej na sieci, polegającą na demontażu takiej ilości wełny mineralnej, która będzie możliwa do przekazania MZGOK w ciągu jednej zmiany roboczej. Zarządzono również dokładne sprzątnięcie pozostałości wełny mineralnej po demontażu (z gruntu pod rurociągami) i pakowanie jej w worki. Zapobiegnie to ewentualnemu przenoszeniu się wełny mineralnej na okoliczne tereny.